


ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN HARGHITA
Direcția generală Patrimoniu
Nr. 23773/20.10./2020 Aprobă

Birta Antal
director general



Necesități minim obligatorii
privind achiziția și montare aparat aer condiționat

I. INTRODUCERE

Necesitățile minim obligatorii fac parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor minime și obligatorii pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică și financiară.

II. OBIECTUL ACHIZIȚIEI PUBLICE este achiziționarea și montare aparat aer condiționat pentru asigurarea unei clime optime pentru funcționarea echipamentelor speciale în camera serverelor și centrala telefonică a Consiliul Județean Harghita.

III. SPECIFICAȚII TEHNICE

Aparat de aer condiționat

Capacitate generală	30000 BTU
Capacitate răcire	min. 29002 (9554 - 34120) BTU
Capacitate încălzire	min. 34120 (9212 - 38214) BTU
Capacitate de răcire	între (2.8 - 10.0) kW
Capacitate de încălzire	între (2.7 - 11.2) kW
Clasa energetica răcire	A++
Clasa energetica încălzire	A+
Consum energie electrică răcire	maxim 2.90 kW/h
Consum energie electrică încălzire	maxim 3,00 kW/h
Intensitate curent la răcire	maxim 13 A
Alimentare	Monofazat
Tensiune alimentare	230 V AC
Tip unitate	Casetă
Funcții	Dezumidificare, încălzire, purificare, răcire, ventilație
Culoare	Alb
Telecomandă	Da
Filtru	Anti-alergeni, Anti-bacterian, Anti-praf, Deodorizant
Dezumidificare	minim 2.5 l/h
Nivel de zgomot răcire	maxim 40 dB

Nivel de zgomot încălzire	maxim 40 dB
Putere sonora încălzire	maxim 56 dB
Suprafața de montare	Plafon
Lungime unitate internă	maxim 850 mm
Lățime unitate internă	maxim 850 mm
Înălțime unitate internă	maxim 300 mm
Greutate	maxim 26 Kg
Lungime panel	maxim 950 mm
Lățime panel	maxim 950 mm
Înălțime panel	maxim 50 mm
Greutate panel	maxim 5,5 Kg
Tip compresor	Inverter
Agent frigorific	R-410A
Debit de aer	minim 3600 m ³ /h
Nivel de zgomot	maxim 55 dB
Putere sonora	maxim 70 dB
Lungime unitate externă	maxim 910 mm
Lățime unitate externă	maxim 340 mm
Înălțime unitate externă	maxim 840 mm
Greutate	maxim 65 Kg
Alte caracteristici	
Suprafața acoperită	80-90 m ²

IV. VALOAREA ESTIMATĂ

Valoarea estimată a achiziției este de **15.966,39 lei fără TVA**, la care se adaugă TVA de 3.033,61 lei, valoarea totală a achiziției fiind 19.000,00 lei cu TVA.

LIVRAREA, MONTAREA și PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE se face la sediul Consiliului Județean Harghita.

V. CONDIȚII MINIMALE DE GARANȚIE

- Perioada de garanție a produsului va fi de minim 36 luni, începând cu data recepției efectuate după livrarea acestora la sediul achizitorului;
- Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, de orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu această garanție;
- La primirea unei astfel de notificări furnizorul are obligația de a remedia defecțiunea sau de a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsul care în timpul perioadei de garanție înlocuiește pe cel defect beneficiază de o nouă perioadă de garanție care curge de la data înlocuirii produsului. Perioada de remediere a defecțiunilor sau de înlocuire a echipamentelor este de 72 ore.
- Dacă furnizorul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze defecțiunea în termen de 20 zile calendaristice, achizitorul are dreptul de a pretinde ca despăgubire contravaloarea produsului defect.

VI. CONDIȚII DE LIVRARE

Termen de livrare: maxim 15 zile de la semnarea comenzii.

Locația de livrare: sediul Consiliului Județean Harghita, din Miercurea Ciuc, P-ța. Libertății nr. 5.

VII. REDACTAREA OFERTEI

- Fiecare ofertant va prezenta o singură ofertă;
- Oferta va cuprinde propunerea tehnică și propunerea financiară;
- Oferta se va redacta în limba română;
- Valabilitatea ofertei trebuie să fie de minim 30 zile de la termenul limită de depunere.

VIII. CRITERII DE ADJUDECARE:

Va fi selectată oferta care îndeplinește toate cerințele solicitate prin prezenta și care are costul total cel mai scăzut în lei fără TVA.

Ambrus Imre
șef serviciu



Kovács Zoltán
consilier



Miercurea-Ciuc, 20.10.2020